

KE/UK 08.06.17.

Koszalin, dnia ..... czerwca 2017r.

Gminne Wodociągi  
i Kanalizacja

ul. Słowackiego 5c  
76-004 Sianów

WPLYNEŁO GWIK-SIANÓW  
Data .....  
L. dz. ....  
Podpis .....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zm.), art. 12.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328), §16 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań, próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniu 01.06.2017r. z punktów czerpalnych:

- Wierciszewo SUW (sprawozdanie z badań 1608/17 z dnia 02.06.2017r.),
- Wierciszewo 3 (sprawozdanie z badań 1609/17 z dnia 02.06.2017r.),
- Wierciszewo 8 (sprawozdanie z badań 1610/17 z dnia 02.06.2017r.),

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana z wodociągu w Wierciszewie jest bezpieczna dla zdrowia ludzi.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody wykazały, że woda dostarczana z wodociągu w Wierciszewie spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie. Probki wody pobrano z nadzoru, po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez Zarządcę wodociągu Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, stwierdza wykonanie decyzji nr 328/2017 z dnia 24.05.2017r., znak PS.HK.4400.113.2017 nakazującej doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie zawartości w niej bakterii grupy coli, do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Koszalinie  
lek. med. Elżbieta Galińska-Gruchala  
specjalista chorób zakaźnych