

Koszalin, dnia¹⁵ września 2017r.

PS.HK.4400.235.2017

DECYZJA nr 684 /2017

Działając na podstawie:

- art. 27 ust.2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261),
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
- § 17 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie

s t w i e r d z a

brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu w miejscowości Sieciemín gm. Sianów, powiat koszaliński.

Wodociąg w Sieciemínie zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Sieciemín.

i nakazuje

Zarządcy wodociągu, którym są:

Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie
76-004 Sianów
ul. Słowackiego 5c

1. Doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu w Sieciemínie, w zakresie parametru mikrobiologicznego tj. zawartości bakterii grupy coli i Escherichia coli do wymagań zał. nr 1 „Podstawowe wymagania mikrobiologiczne” część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda” oraz zał. nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczna oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).
2. Powiadomić w trybie natychmiastowym, odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi, do czasu zakończenia działań naprawczych.
4. W trybie natychmiastowym podjąć skuteczne działania naprawcze w wodociągu w Sieciemínie, mające na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do zgodnych z wymogami w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, o zakończeniu działań naprawczych do dnia **18.09.2017r.**, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki z badań laboratoryjnych wody będą podstawą do dalszego orzekania w sprawie.

Na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261) w punktach 1,2,3,4 decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w dniu 13 września 2017r., w ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego jakości wody, dokonali poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z kranu czerpalnego zlokalizowanego w sklepie w Siecieminiu. Na podstawie sprawozdania z badań nr 3011 z dnia 14.09.2017r. stwierdzono:

- obecność bakterii gr coli 34 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100 ml,
- obecność bakterii E. coli < 4 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym, w dniu 14.09.2017r. w trybie natychmiastowym przystąpiono do poboru kolejnych próbek wody, z wodociągu w Siecieminiu zwiększając ich liczbę do trzech punktów czerpalnych, we wsi Sieciemiu. Zwiększona ilość badań pozwala na bardziej wnikliwą ocenę jakości wody we wsi Sieciemiu.

Badania jakości wody potwierdziły utrzymywanie się skażenia mikrobiologicznego.

Na podstawie sprawozdania z badań nr 3026/17 z dnia 15.09.2017r. stwierdzono:

- w Siecieminiu w SUW - obecność bakterii gr coli w ilości 4 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk,
- w Siecieminiu 53 - sklep - punkt czerpalny na sieci – obecność bakterii gr coli 45 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk, oraz obecność bakterii E. Coli < 4 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.
- w Siecieminiu 51 - budynek mieszkalny - punkt czerpalny na sieci – obecność bakterii gr coli 7 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk, oraz obecność bakterii E. Coli < 4 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml.

Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne takie jak: Escherichia coli, grupa coli, enterokoki kałowe. Badania wykonało Akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej- Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie.

Wyróżnik mikrobiologiczny enterokoki kałowe jest w trakcie badania.

Czynności te udokumentowano protokołem pobrania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 15.09.2017r. nr HK- 218/17.

Poboru próbek wody z nadzoru dokonywano w obecności pracownika Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Sianowie z miejsc uzgodnionych z zarządcą wodociągu. Wodociąg Sieciemiu zaopatrywany jest z jednego ujęcia wody, które zaopatruje 337 mieszkańców.

Bakterie grupy coli to drobnoustroje, które mają zdolność do przetrwania i namnażania się w wodzie, a Escherichia coli jest bakterią typu kałowego, w związku z czym należy niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Jakość wody dostarczanej przez wodociąg Sieciemiu w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych nie spełnia wymagań obowiązujących norm.

W przypadku wody dostarczanej z wodociągu w Siecieminiu może ona być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów, stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu w Siecieminiu na podstawie § 17 ust.1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015r., poz. 1989).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w licznie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, dokonał na podstawie zał. nr 1 „Podstawowe wymagania mikrobiologiczne” część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda” oraz zał. nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczna oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić w sposób ciągły odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanego rozporządzenia nadzór nad jakością wody sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), co wynika z art. 37 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261). Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), strona na każdym etapie jej rozpatrywania ma prawo do zajęcia stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, odstąpił od tej zasady na podstawie art. 10 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) ze względu na konieczność przystąpienia w jak najkrótszym czasie do działań naprawczych wodociągu w Siecieminiu oraz z uwagi na załatwienie sprawy, która nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów wody.

Zgodnie z art. 10 § 3 organ administracji publicznej utrwalił w aktach sprawy, w drodze adnotacji przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Wodociąg Sieciemini zaopatruje 337 osób, a dobowe zużycie wody wynosi 41,4 m³. Wodociąg w Siecieminiu zaopatruje tylko mieszkańców Sieciemina. Powyższe dane pozyskano z ankiety o urządzeniu wodociągowym z dnia 13.10.2016r. od zarządcy przedmiotowego wodociągu. Ankiety te są aktualizowane raz w roku w celu weryfikacji liczby ludności oraz produkcji dobowej danego wodociągu.

Biorąc pod uwagę powyższe, organ orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie na podstawie art. 127 § 1,2 i art. 129 § 1 i 2 KPA (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Koszalinie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 130 § 3 pkt. 2 KPA). Na podstawie Art. 127a § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W zał. kopia sprawozdania z badań nr 3026/17 z dnia 15.09.2017r.

Otrzymuje:

1. Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie
76-004 Sianów
ul. Słowackiego 5c

2. Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

3. Starostwa Koszaliński
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin

4. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin

5. Wojewódzka Stacja-
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Szczecinie
ul. Spedytorska 6-7
70-632 Szczecin

6. a/a



Z UPOWAŻNIENIA
p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W KOSZALINIE

KIEROWNIK
SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ
Elżbieta Maciejewska
inż. Elżbieta Maciejewska